



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	071171-TSE-01/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	02.08.2013
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	30.11.2024
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	ARKEN JENERATÖR ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HARAÇÇI MAH. DOLMABAĞÇE CAD. NO:22 - /1- ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ARKEN JENERATÖR A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HARAÇÇI MAH. DOLMABAĞÇE CAD. NO:22 34281 ARNAVUTKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	071171-TSE-01/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	ARKEN
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

\* JENERATÖR GRUPLARI

ARK-VXXX MODEL VOLVO Motorlu, Prime 100 KVA /80 kW, Standby 110 KVA/88KW DAN , Prime 640 KVA /512 kW Standby 709,2 KVA/567,4 KW YA KADAR , 230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DİSESEL, (30.03.2016 K.D)

-ARK-S- XXXX Model SDEC Motorlu,Prime 43KVA /34,5 kW, STANDBY 48KVA(38.4kW)DAN Prime 1000 KVA /800 kW ,STANDBY 1100 kVA(880kW)'YA KADAR ,230/400 V,50Hz,IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ,G3 Sınıfı,3 fazlı,Otomatik veya Manuel çalıştırılabilen ,Diesel, (01.10.2014 K.D) (26.10.2016 K.D)(K.D 29.11.2022 )

-ARK-D- XXX Model DEUTZ Motorlu , Prime 30KVA /24 kW ,STANDBY 35KVA(28kW)DAN Prime 775KVA /620 kW ,STANDBY 850 kVA(680kW)'YA KADAR ,230/400 V,50Hz,IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ,G3 Sınıfı,3 fazlı,Otomatik veya Manuel çalıştırılabilen ,Diesel, (15.04.2015 K.D)

*e-imzalı/e-signed*

11.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(071171-TSE-01/05nolu belge devamı) : ARKEN JENERATÖR ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

-- ARK-WXX MODEL WEİCHAI Motorlu,  
Prime 18,5 KVA /14,8 kW, Standby 20 KVA/16KW DAN , Prime 55 KVA /44 kW Standby 62 KVA/49,6 KW YA KADAR ,  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,  
(30.03.2016 K.D)

-- ARK-PXXXX MODEL PERKİNS Motorlu,  
Prime 13 KVA /10,4 kW, Standby 15 KVA/12KW DAN , Prime 2250 KVA /1800 kW, Standby 2500 KVA/2000 KW 'A KADAR  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,  
(30.03.2016 KD)(26.10.2016 KD) (25.07.2017 KD)

-- ARK-BXXXX MODEL ,BAUDOUIN Motorlu,  
Prime 18 KVA /14,4 kW, Standby 20 KVA/16 KW DAN , Prime 2000 KVA / 1600 KW Standby 2250 KVA/ 1800 KW YA KADAR ,  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,  
(26.10.2016 KD) (25.07.2017 KD) (K.D 03.07.2019) (K.D 29.11.2022 )

-- ARK-MXXXX MODEL , MITSUBISHI Motorlu,  
Prime 14,5 KVA /11,6 kW, Standby 15,9 KVA/12,7KW DAN , Prime 2272 KVA/1818 KW ,Standby 2501 KVA/2000 KW YA KADAR  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,  
(26.10.2016 KD) (25.07.2017 KD)

-- ARK-QXXX MODEL ,QUANCHAI Motorlu,  
Prime 13,6 KVA /11 kW, Standby 15 KVA/12 KW DAN , Prime 180 KVA / 144 KW Standby 200 KVA/ 160 KW YA KADAR ,  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,( K.D 03.07.2019)

--- ARK-FXXXX MODEL ,FPT Motorlu,  
Prime 30 KVA /24 kW, Standby 33 KVA/26,4 KW DAN , Prime 600 KVA /480 kW, Standby 660 KVA/528 KW 'A KADAR  
230/400 V. 50Hz. IP 21M KABİNSİZ-IP23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL ÇALIŞTIRILABİLEN,DIESEL,

*e-imzalı/e-signed*

11.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(071171-TSE-01/05nolu belge devamı) : ARKEN JENERATÖR ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS ISO 8528-5 / 30.09.2022 -- TS EN ISO 8528-13 / 13.04.2018

-- ARK-CXXXX MODEL ,CUMMINS Motorlu,  
Prime 40 KVA /32 kW, Standby 44 KVA/35 KW DAN , Prime 1500 KVA / 1200 KW Standby 1650 KVA/ 1320 KW  
YA KADAR ,  
230/400 V. 50Hz. IP21M KABİNSİZ-IP 23M KABİNLİ, G3 SINIFI, ÜÇ FAZLI, OTOMATİK VEYA MANUEL  
ÇALIŞTIRILABİLEN,DİESEL, (K.D 03.07.2019)

Jeneratör grupları ile test edilen maksimum güçte Alternatörler;

Linz Electric marka Alternatör maksimum güç Prime 1050 KVA /840 kW Standby 1180 KVA/944 KW a kadar  
Nekra marka Alternatör maksimum güç Prime 1825 KVA / 1460kW Standby 1955 KVA/1564 KW a kadar  
Leroy somer marka Alternatör maksimum güç Prime 2360 KVA /1888 kW Standby 2596 KVA/2077 KW a kadar  
Stamford marka Alternatör maksimum güç Prime 2325 KVA /1860 kW Standby 2557 KVA/2046 KW a kadar.  
Nekra marka Alternatör: Prime 2150kVA /1720 kW, Standby 2365kVA / 1892kW (K.D 29.11.2022)

*e-imzalı/e-signed*

11.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

