




A.R.K5F TEKNİK FÖY



TEKNİK ÖZELLİK VE OPSİYONLAR

Standartlar

- ARK serisi alternatörler uluslararası standart ve şartnamelerin birçoğuna uygunluk gösterir, bunlar: IEC60034, GB755, BS5000, VDE0530, NEMA, MG122.C22.2-100, CSA, AS1359 vb.
- ARK serisi alternatörler ISO9001 kalite sistemi sertifikalıdır.
- ARK serisi alternatörler CE işaretli jeneratör setlerinde kullanılabilir.
- Talep edilmesi durumunda diğer standartlara uygun imalat imkanı vardır.

Elektriksel Karakteristikler

- Yalıtım ve Emprenye
Tüm sarğı bileşenleri jeneratör uygulamalarında karşılaşılan sert ortamlara karşı koruma sağlamak üzere özel tasarlanmış malzeme ve proses ile emprenye edilmiştir.
- 3 faz sarğısından gelen 12 uç terminallere taşınarak farklı bağlantı şekilleri mümkün kılınmaktadır.
- 2/3 sarım adımı (pitch) doğrusal olmayan yüklerin sorunsuz beslenmesi açısından şu anda mevcut en optimum dizayn olarak üçüncü derece gerilim harmoniklerini (3., 9.,15...)
- Bastırma Derecesi
- Radyo parazitleri
- Yüksek verim ve yol verme kabiliyeti

Mekanik Özellikler

- Çelik yapı.
 - Döküm alüminyumdan ön ve arka kapaklar.
 - Çalışma esnasındaki titreşimi önemli ölçüde azaltan rijit imalat.
 - Tüm rotorlar BS6861'e uygun olarak dinamik balanslıdır.
 - Bakımsız, ömürboyu sızdırmaz rulman yatak.
 - 120% aşırı hız dayanım.
 - Standart Özellikler;
- Opsiyonlar
- Giriş-çıkış filtreleri, 5% güç düşümüyle
 - Giriş-çıkış filtreleri, 10% güç düşümüyle (IP44)
 - Yoğunlaşma önleyici ısıtıcı.

İkaz ve Gerilim Düzenleme (Regülasyon) Sistemleri

MODEL	16 dizi	18 dizi	22 dizi	27 dizi	4 dizi	5 dizi	6 dizi	7 dizi
AVR								
SX460	Standart	Standart	Standart	Standart				
AS440(paralel optional)	Optional	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel				
SX440(paralel optional)			Opsiyonel	Opsiyonel	Standart	Standart		
MX341(with PMG)			Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel		
MX321(with PMG)							Standart	Standart

Kendinden ikazlı sistem sayesinde ana stator Otomatik Gerilim Düzenleyici (AVR- Automatic Voltage Regulator) üzerinden ikaz statorunu besler. Yüksek verimli AVR gerilimin İkaz rotor çıkışı tam dalga köprü doğrultucu üzerinden ana rotoru besler. Doğrultucu, kısa devre voltaj yükselmelerinden veya faz uyumsuzluğundan aşırı gerilim baskılayıcı tarafından korunur.

Uygulama

Primer/yedek güç sistemleri, kiralama, telekom, mobil elektrik santralleri, aydınlatma kuleleri, demiryolları, soğutucular.

Kalite Güvence

ARK Serisi alternatörler ISO9001 kalite güvence sistemi kapsamında uygulanan üretim prosedürlerine uygun olarak imal edilmektedirler.





Not: Sürekli ürün gelişimine bağlı olarak ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapılabilmekte olduğundan, burada verilen bilgiler bağlayıcı değildir.

A.R.K5F Parametreler





Kontrol Sistemi	Kendinden ikazlı							
A.V.R.	MX341 WITH PMG							
Gerilim D�zenlemesi	± 1.0 %							
Devamlı Kısa Devre	>300% OF RATED CURRENT							

Yalıtım Sınıfı	H							
Nominal G�� �arpanı	0.8							
Koruma Sınıfı	IP23							
Stator Sargısı	�ift katman							
Rotor sargısı	S�nd�rme kafesi ile							
Sargı U�ları	12							
Stator Sargı Direnci	0.0037 Ohms faz başına 22°C seri yıldız baėlı							
Rotor Sargı Direnci	2.16 Ohms at 22°C							
R.F.I. (Radyo Frekans Giriřimi) Giderici	BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4, VDE 0875G, VDE 0875N. Diėer standartlar i�in m�racaat ediniz.							
Dalga Bozunumu	Y�ks�z < 1.5%, Bozunumsuz Dengeli Doėrusal Y�kler < 5.0%							
En Y�ksek Ařırn Hız	2250 Rev/Min							
Tahrik Tarafı Yatak	Rulmanlı 6220 (ISO)							
Tahriksiz Taraftaki Yatak	Rulmanlı 6220 (ISO)							
	1 Yatak				2 Yatak			
T�m Aėırlık	1685 kg				1694 kg			
Sargılı Stator Aėırlıėı	805 kg				805 kg			
Sargılı Rotor Aėırlıėı	684 kg				655 kg			
WR ² Eylemsizlik	10.033 kgm ²				7.7289 kgm ²			
Nakliye Aėırlıėı+Kafes Sandıklı	1775 kg				1780 kg			
Sandık Ambalaj �l��leri	166 x 87 x 124(cm)				166 x 87 x 124(cm)			
	50HZ				60HZ			
Telefon Parazitlenme	THF<2%				TIF<50			
Soėutma Havařı	1.035 m ³ /sec 2202 cfm				1.312 m ³ /sec 2780 cfm			
Gerilim-Seri Yıldız	380/220	400/231	415/240	440/254	416/240	440/254	460/266	480/277
Gerilim-Paralel Yıldız	190/110	200/115	208/120	220/127	208/120	220/127	230/133	240/138
Gerilim-Seri ��gen	220/110	230/115	240/120	254/127	240/120	254/127	266/133	277/138
Reaktans Deėerleri i�in Baz Alınan G��(kVA)	670	670	670	650	738	775	800	825
Xd Direk Eksenel Senkron Reaktans	2.9	2.62	2.43	2.1	3.33	3.13	2.95	2.8
X'd Direk Eksenel Ge�ici(Transiyent) Reaktans	0.16	0.14	0.13	0.11	0.16	0.15	0.14	0.13
X''d Direk Eksenel Altge�ici(Subtransiyent) Reaktans	0.11	0.1	0.09	0.08	0.11	0.1	0.1	0.09
Xq �eyrek(Kuadrant) Eksenel Reaktans	2.42	2.19	2.03	1.75	2.66	2.5	2.36	2.23
X''q �eyrek(Kuadrant) Eksenel Altge�ici Reaktans	0.25	0.23	0.21	0.18	0.31	0.29	0.27	0.26
X L Ka�ak Reaktans	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04
X 2 Negative Faz Sıralı Reaktans	0.18	0.16	0.15	0.13	0.21	0.2	0.19	0.18
X 0 Sıfır Dizi Reaktans	0.08	0.08	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.08
Reaktanslar Doymuř Deėerleridir	Deėerler belirtilen g�� ve gerilim i�in per unit (PU) deėerlerdir.							
T'd Ge�ici Zaman Sabiti	0.08 s							
T''d Alt Ge�ici Zaman Sabiti	0.012 s							
T'do A�ık Devre Alan Zaman Sabiti	2.5 s							
Ta Armat�r Zaman Sabiti	0.019 s							
Kısa Devre Oranı	1/Xd							

A.R.K5F
Üç Faz Verim Eğrileri 50Hz.




A.R.K5F
Üç Faz Verim Eğrileri 60Hz.




A.R.K5F
Kilitli Rotor Motor Kalkınma Eğrisi (kVA/V)

50_{Hz}




60_{Hz}



A.R.K5F
Üç Faz Kısa Devre Azalma Eğrileri Anma Hızında Yüksüz İkaz

50


Hz



Sustained Short Circuit = 2,900 Amps

60

Hz



Sustained Short Circuit = 3,300 Amps

1. 0.001 saniye ve en düşük akıma göre verilen eğrilerdeki değerler aşağıda nominal gerilime göre verilen çarpanlar kullanılarak ayarlanmalıdır.

50HZ		60HZ	
Voltage	Factor	Voltage	Factor
380V	X 1.00	416V	X 1.00
400V	X 1.06	440V	X 1.06
415V	X 1.09	460V	X 1.12
440V	X 1.12	480V	X 1.20

Devamlı Kısa Devre Akımı (sustained current) değeri gerilimden bağımsız olarak sabittir.

2. Not 1'de hesaplanan değerler aşağıdaki çarpanlar etkisiyle çeşitli kısa devre akımları için uygulanacak değerlere dönüştürülebilir.

	3-phase	2-phase L-L	1-phase L-N
Instantaneous	x 1.00	x 0.87	x 1.30
Minimum	x 1.00	x 1.80	x 3.20
Sustained	x 1.00	x 1.50	x 2.50
Max. sustained duration	10 sec.	5 sec.	2 sec.

Diğer tüm zamanlar için değişiklik yoktur.

3. Eğriler Yıldız (Wye) bağlı makineler için verilmiştir.

Diğer bağlantı şekilleri için eğri akım değerlerine aşağıdaki çarpanlar gösterildiği şekilde uygulanmalıdır.: Paralel Yıldız = Eğri Akım Değeri X 2

Seri Üçgen = Eğri Akım Değeri X 1.732

A.R.K5F
0.8 Güç Çarpanı Anma Değerleri

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
50HZ	Series Star (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
	Parallel S tar (V)	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220
	Series Delta (V) □	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254
	kVA	620	620	620	600	670	670	670	650	710	710	710	690	738	738	738	715
	kW	496	496	496	480	536	536	536	520	568	568	568	553	590	590	590	572
Efficiency (%)		95	95.2	95.3	95.4	94.8	95	95.1	95.3	94.6	94.8	94.9	95.1	94.4	94.6	94.8	95.1

Class - Temp Rise		Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
60HZ	Series Star (V)	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480
	Parallel S tar (V)	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240
	Series Delta (V) □	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277
	kVA	688	719	731	750	738	775	800	825	781	819	848	875	806	844	878	906
	kW	550	575	585	600	590	620	640	660	625	655	678	700	645	675	694.8	712
Efficiency (%)		95.1	95.2	95.3	95.3	95	95	95.1	95.1	94.8	94.9	94.9	95	681	712	741	764

Boyutlar

